



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства отравления угарным газом женщины с ребенком



Следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка по сообщению об отравлении угарным газом 30-летней калининградки и ее 9-летнего сына, проживавших на съемной квартире по улице Каштановая аллея в Калининграде.

По предварительным данным, вечером 8 декабря 2022 года женщина с ребенком находились дома, когда почувствовали ухудшение самочувствия. С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в лечебные учреждения. В квартире установлен двухконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания, который на момент отравления был включен.



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области

В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия с привлечением специалиста газовой службы, опрашиваются очевидцы, проверяется исправность газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщая о происшествии, следственное управление Следственного комитета по Калининградской области обращает внимание населения, что в случае неправильной эксплуатации и пренебрежения техникой безопасности, газовый котел может стать источником повышенной опасности, в том числе для самих жильцов.

К основным причинам скопления угарного газа относятся использование газовых колонок при ненадлежащей вентиляции, закрытых окнах и отсутствии притока воздуха, а также неправильная установка и эксплуатация принудительной вентиляции.

С наступлением зимнего периода жителям домовладений, в которых установлено газовое оборудование, напоминаем, что особенно в домах старой постройки, при включении газовой колонки, для осуществления нормальной работы вентиляционных каналов необходимо соблюдать правила и рекомендации безопасного использования газового оборудования, а также регулярно проводить обследование газового оборудования на предмет исправности.

Берегите себя и своих близких!

09 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1748104>