



Следствие выясняет обстоятельства гибели начальника радицентра при проведении аварийных работ

21 июля 2012 года около 15 часов в следственные органы поступила информация о гибели заместителя начальника радицентра № 5 филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

По предварительным данным, днем 21 июля 55-летний заместитель начальника радицентра № 5 филиала ФГУП «РТРС» при проведении аварийных работ на подстанции в поселке Десантное Славского района Калининградской области в результате поражения электрическим током высокого напряжения получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего Советским межрайонным следственным отделом СКР по Калининградской области проводится доследственная проверка для решения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст.143 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

К проведению проверки привлечены специалисты федеральной службы по охране труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

23 Июля 2012

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/614400>